

ПРЕДПИСАНИЕ № 25п-05-2021

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

25 февраля 2021г.

г.Краснодар

Заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Бояринцева
Марина Николаевна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании распоряжения № 30р-05-2021 от 22.01.2021 МБОУ СОШ № 42, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 40 выявлены нарушения санитарного законодательства:

- ст. 28 ч. 1, 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний" от 17.09.1998 № 157-ФЗ, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
- п. 2.2.2 спортивная площадка футбольного, баскетбольного и волейбольного полей имеет асфальтовое покрытие
 - п.п. 2.4.2, 3.4.14 наполняемость учащимися во всех учебных помещениях не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет в среднем 1,5 кв.м.; количество учащихся 2Ж ОВЗ класса, размещенного в кабинете № 46/а, площадью 23,2 кв.м., превышено, норма площади составляет 1,7 кв.м.
 - п.3.4.15 учебные занятия второй смены заканчиваются в 19.30 час.
 - п. 3.4.5 отсутствует гардероб для хранения верхней одежды и обуви учащихся, в классах №№ 29, 37 выделенная зона для верхней одежды учащихся, уменьшила площадь и норму учебного кабинета на 1 обучающегося.
 - п. 3.4.13 не обеспечены горячим водоснабжением раковины в туалетах при раздевалках большого спортивного зала, в туалете для мальчиков на 2 этаже, в туалете для девочек на 3 этаже, все кабинеты начальных классов, кабинет технологии, химии. Отсутствует подводка холодного и горячего водоснабжения в кабинетах физики, биологии, в лаборантских физики и химии.
 - п. 2.7.5 отопительные приборы (батареи) не имеет ограждающих устройств.
 - п. 2.11.2 санитарное содержание кабинетов № 12 (ОБЖ), мастерской трудового обучения для мальчиков неудовлетворительное.
 - п. 2.5.3 не соответствует требованиям отделка стен учебных кабинетов №№ 44, 47, 46, 40, 51, 49, 29, 25, 27, 22, 17, 14, 37, 35, 33, 20, в кабинете № 42 панели стен местами с дефектами; стены помещения для хранения спортивного инвентаря в спортивном зале, потолка в кабинете физики и коридоре 3 этажа с нарушенной целостностью гигиенического покрытия. Кабинет № 27/1 на 3 этаже, площадью 19,3кв.м., сданный в аренду МУДО ДШИ № 1, помещение для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря на 1 этаже блока начальной школы в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.
 - п. 2.5.2 полы учебных кабинетов №№ 36 (перед входом в класс), 42, 46, 47, 50, коридора 2-го этажа старшей школы имеют дефекты и повреждения.
 - п. 2.3.1 вход в спортивный зал для всех учащихся организован через раздевалку для мальчиков,
 - п. 2.4.12 в раздевалках для мальчиков и девочек туалеты и душевые по назначению не используются, закрыты для учащихся. В туалете для мальчиков организовано хранение уборочного инвентаря для уборки спортивного зала, обработки спортивного инвентаря,
 - п. 2.8.9 в раздевалке для девочек осветительные приборы ветхие, плафон не закреплен,
 - п. 2.4.4 в кабинете математики № 20 используемая маркетная доска белого цвета с нарушенным покрытием поверхности,
 - п. 2.8.9 в 7 учебных кабинетах (№№ 24, 20, 19, 18, 15, 12, 10), в малом спортивном зале замена перегоревших ламп проводится не своевременно, в наличии не исправные лампы,
 - п. 2.8.5 в большинстве учебных кабинетов используются лампы с разным спектром светоизлучения,
 - п.2.4.3 в кабинете № 33 английского языка ученические столы частично с дефектами поверхности,
 - п. 2.4.9 в кабинете технологии № 24 установлена мягкая мебель, не позволяющая проведение влажной уборки поверхности с применением моющих и дезинфицирующих средств,
 - п. 3.4.17 в мастерской трудового обучения оборудование (сверлильный, точильный станки) расставлено без учета создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы,
 - п. 2.4.6.2 на пищеблоке для работы с тестом используется цельнометаллический стол,
 - п. 2.2.4 территория в месте загрузки продовольственного сырья не благоустроенная (не имеет твердого покрытия),

п. 1.5 в личных медицинских книжках сотрудников сведения о прививках АДСМ у 10 сотрудников, о прививках против кори у 5 сотрудников, о прививках против вирусного гепатита В у 6 сотрудников, о прививках против гриппа у 115 сотрудников. Отсутствуют сведения о результатах обследования рентгенографии грудной клетки у 7 сотрудников, результаты исследования и осмотра дерматовенеролога у 2 сотрудников, результаты исследования на гельминтозы у 2 сотрудников. У 18 сотрудников отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

п. 2.15 устройство водоотведения от производственных моечных ванн не исключает риск загрязнения пищевой продукции.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства п.п. 1.5, 2.2.4, 2.3.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.6.2, 2.4.12, 2.7.5, 2.8.5, 2.8.9, 2.11.2, 3.4.5, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.15, 3.4.17 СП 2.4.3648-20

Срок до 09.08.2021

2. Устранить нарушения санитарного законодательства п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок до 09.08.2021

3. Устранить нарушения санитарного законодательства п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20

Срок до 08.08.2022


4. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю по пп. **1, 2** в срок до **09.08.2021**, по п. **3** в срок до **08.08.2022** по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская 100 .

5. Ответственным за выполнение предписания является **МБОУ СОШ № 42 в лице законного представителя**

6. Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1. ст.19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

**Заместитель начальника отдела
Бояринцева Марина Николаевна**


(подпись)

Предписание получил  директор МБОУ СОШ № 42 Золотаренко Н.В.

(подпись, ФИО)

25.02.2021

(дата)